

Final NOC

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

Print

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
(Fire & Life Safety Certificate)

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/6712/ALB/ALLAHABAD/29/CFO

दिनांक: 14-05-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MAHARSHI PATANJALI VIDYA MANDIR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **255,256,296,SADAR,ALLAHABAD** तहसील - **SADAR** जिसमें तलों की संख्या **4** एवं बेसमेन्ट की संख्या **0** है जिसकी ऊँचाई **16** मीटर तथा प्लॉट एरिया **9302.60** है। भवन का अधिभोग **MAHARSHI PATANJALI VIDYA MANDIR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **04-07-2019** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ravindra kumar gupta** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **09-07-2019** से **08-07-2022** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

निर्गत किये जाने का दिनांक: 09-07-2019

स्थान: ALLAHABAD



हस्ताक्षर-

RAVINDRA SHANKER MISHRA

CA41AA924E23822D2924981C026003EB7FA64464

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Fire Inspection Report

Print

Go Back (<https://upfireservice.gov.in/upfire/officer/cfo/noc-issued>)

निरीक्षण रिपोर्ट

NOC-ID : UPFS/2019/6712/ALB/ALLAHABAD/29/CFO

निरीक्षण दिनांक : 24-05-2019

भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री (Name,email.mobile) : ravindra kumar gupta

निरीक्षण अधिकारी : FSO

अधिकतम तलों की संख्या : 4

अधिकतम बसमेंट्स की संख्या : 0

अधिभोग श्रेणी : Educational

NOC Type : Final

प्लॉट/खसरा न0 : 255,256,296

तहसील : SADAR

Street : SADAR

City : ALLAHABAD

जिला : ALLAHABAD

मैसर्स : MAHARSHI PATANJALI VIDYA MANDIR

पत्र संख्या (पूर्व में यदि कोई मानचित्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण / पत्र संख्या)

: NIL

कुल भूखण्ड एरिया (वर्ग मी0) :

9302.60

प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया (वर्ग मी0) : 1399.53

प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया :
FIRST FLOOR TO THIRD FLOOR 1399.53

(प्रत्येक तल का क्षेत्रफल अंकित करें)

बेसमेन्ट कवर्ड एरिया (वर्ग मी0) : 0

भवन की ऊँचाई (मी0) : 16

एन0बी0सी0 श्रेणी : Educational

मैटीरियल का विवरण : NIL

(औद्योगिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल का विवरण अंकित किया जाये)

पहुँच मार्ग

भवन के सामने रोड(मी0) : 25

रोड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया मानकों के अनुसार उपलब्ध है

प्रवेश द्वार की चौड़ाई लगभग (मी0) : 05

प्रवेश द्वार की चौड़ाई मानकों के अनुसार उपलब्ध है।

सैटबेक

अग्रभाग(मी0) : 9.75

पृष्ठ भाग (मी0) : 3.92

पार्श्व भाग-प्रथम(मी0) : 4.60

पार्श्व भाग द्वितीय (मी0) : 4.20

निकास मार्ग

एक्सटरनल स्टेयरकेस की संख्या : 0

चौड़ाई (मी0) : 0

इण्टरनल स्टेयरकेस की संख्या : 3

चौड़ाई (मी0) : 2

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

रिफ्यूज एरिया : Yes

होजरील : 12

डाउन कामर : 3

वेटराइजर : 0

टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प क्षमता (ली0) : 1 15000L 450LPM

भूमिगत टैंक क्षमता (ली0) : 0

भूमिगत टैंक के पास पम्प क्षमता : 0

भूमिगत टैंक के पास अदद पम्प : 0

यार्ड हाइड्रेंट्स : 0

प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) : AS PER NORMS

ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम : 0

मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम : 0

ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम : 0

पेरशरार्इजेशन प्रणाली : 0

एग्जिट साईनेज : 0

पी0ए0 सिस्टम : PRESENT

Details of Standards(मानक) The details of standards referenced in the above such as NBC/Building by Laws or other as applicable may be mentioned here.

Not as per NBC 2016

FSD OBJECTIONS

Objections

- Set back Problem
- Other

Other Comment :

प्रोविजनल प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। स्थाई अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में नहीं पायी गयी प्रार्थना पत्र में अंकित माप तथा वास्तविक माप में अन्तर है वास्तविक मानचित्र प्रस्तुत करें।

निरीक्षण अधिकारी हस्ताक्षर-



LAL JI GUPTA

8ECF3DEEDFEA4790082C4D5AACFA58EB80E8646F

04-07-2019

CFO OBJECTIONS

Objections

- Set back Problem
- Other

Other Comment :

आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विद्यालय भवन के ब्लाक-A का निर्माण वर्ष 2005 के पूर्व का है एवं ब्लाक-बी 2005 के पश्चात् बना है .आवेदक द्वारा ब्लाक -बी एवं ब्लाक-A में सेटबैक एवं भवन की ऊंचाई जो 16.20 मीटर लगभग है की कम्पाउंडिंग हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में आवेदन किया गया है . भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में है .सेटबैक एवं भवन की उचाई की कम्पाउंडिंग पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जायेगा , यदि कोई प्रतिकूल निर्णय आता है तो अग्निशमन विभाग का निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मन जायेगा

मुख्य अग्निशमन अधिकारी-



RAVINDRA SHANKER MISHRA

CA41AA924E23822D2924981C026003EB7FA64464

09-07-2019